

CODE: MBK21-HFC-2

ERP: 0135424

Αυτόματος Πυροσβεστήρας Οροφής 2Kg HFC-227ea Οροφής

Αυτόματος Πυροσβεστήρας Οροφής 2Kg HFC-227ea

- 68°C Sprinkler
- Σπρινκλερ πιστοποιημένο κατά CE
[ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ](#)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιήσεις	CE
Τύπος Πυροσβεστήρα	Οροφής
Τύπος Πίεσης	Εγκλωβισμένη Πίεση
Είδος Κατασβεστικού Υλικού	Clean Agent
Χωρητικότητα	2Kg
Υλικό κατάσβεσης	HFC-227ea
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 ~ +60 °C
Πίεση λειτουργίας	10bar (20°C) , PS = 18bar
Πίεση δοκιμής	26 bar
Όγκος εξοπλισμού	4,45 L
Ύψος δοχείου μαζί με βάση	320±5mm
Διάμετρος δοχείου	240±2 mm
Σπείρωμα λαιμού	M30x1,5
Υλικό δοχείου	DC01 (St12)
Υλικό κλείστρου	CuZn40Pb2
Βαλβίδα ασφαλείας	21-26 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	6 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	350x280 mm
Βαφή	RAL 3002
Συσκευασία	1 τμχ

Ημ/νία Έκδοσης: 24/09/2024

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX : 28210 91644

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 193 00, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 570 09, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΟΔΟΣ Π', ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 716 01, ΤΗΛ/ FAX: 2810 333151

www.mobiakfire.com