

CODE: MBK04-060PA-L1C

ERP: 0135065

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Τοπ. Εφαρμ. 2 Βάνες Τοπικής Εφαρμογής

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής **6Kg**, με Μονόραφο πιστοποιημένο κατά CE Δοχείο, Δύο Βάνες ½" και ασφαλιστικό.

Μεταλλικό Μανόμετρο με Οπή Δοκιμής Λειτουργίας.

Χυτός Μαστός ορειχάλκινος (χωρίς κολλήσεις) για την προσαρμογή των δύο βανών ½" και ασφαλιστικό.

[ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ](#)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιήσεις	MIRTEC
Τύπος Πυροσβεστήρα	Σύστημα
Τύπος Πίεσης	Εγκλωβισμένη Πίεση
Είδος Κατασβεστικού Υλικού	Σκόνη
Χωρητικότητα	6Kg
Κατασβεστική ικανότητα	ABC
Υλικό κατάσβεσης	ABC 40%
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 μέχρι +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	18 bar
Πίεση δοκιμής	27 bar
Όγκος εξοπλισμού	7,9 L
Ύψος δοχείου	450 ± 5mm mm
Διάμετρος δοχείου	160 ± 1.5mm mm
Σπείρωμα λαιμού	M30x1,5
Υλικό δοχείου	DC01 (St12)
Υλικό κλείστρου	
Βαλβίδα ασφαλείας	bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	10,4 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	545x200 mm
Βαφή	RAL 3000

CE

Ημ/νία Έκδοσης: 24/09/2024

Οι πληροφορίες δύνανται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙ ΧΑΝΙΟΝ, ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX : 28210 91644

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 193 00, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 570 09, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΟΔΟΣ Π', ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 716 01, ΤΗΛ/ FAX: 2810 333151

www.mobiakfire.com