

CODE: MBK09-010PA-DF

ERP: 0135305

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης Φορητοί

Πυροσβεστήρας **1Kg** με Μονόραφο Δοχείο Με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου **Οδηγίες Χρήσης σε μεταξοτυπία**
Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση [ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ](#)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιήσεις	APRAGAZ, BENOR, ITALY, MED, MIRTEC, NCP - KIWA, NF, TSE
Τύπος Πυροσβεστήρα	Φορητός
Τύπος Πίεσης	Εγκλωβισμένη Πίεση
Είδος Κατασβεστικού Υλικού	Σκόνη
Χωρητικότητα	1Kg
Κατασβεστική ικανότητα	8A 34B C
Ελάχιστη Κατασβεστική ικανότητα	5A 21B C
Υλικό κατάσβεσης	ABC 40%
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 μέχρι +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	18 bar
Πίεση δοκιμής	27 bar
Όγκος εξοπλισμού	1,24 L
Ύψος δοχείου	270±2 mm
Διάμετρος δοχείου	85±1 mm
Σπείρωμα λαιμού	M30x1,5
Υλικό δοχείου	DC01 (St12)
Υλικό κλείστρου	HPb59-1 (Nickel Plated)
Βαλβίδα ασφαλείας	19-26 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	2,2 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	340x95x95 mm
Βαφή	RAL3000
Συσκευασία	6 τμχ.



Ημ/νία Έκδοσης: 19/03/2025

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX : 28210 91644

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 193 00, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 570 09, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΟΔΟΣ Π', ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 716 01, ΤΗΛ/ FAX: 2810 333151

www.mobiakfire.com