

CODE: MBK17-020CA-VR

ERP: 0135441

Πυροσβεστήρας 2Kg CO2 (BSI KITEMARK) BSI KITEMARK SERIES

Πυροσβεστήρας 2Kg CO2 BSI KITEMARK. Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση [ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ](#)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιήσεις	APRAGAZ, BENOR, BSI, GTC, IGSU, ITALY, KKI, MED, NF, TSE
Τύπος Πυροσβεστήρα	Φορητός
Τύπος Πίεσης	Εγκλωβισμένη Πίεση
Είδος Κατασβεστικού Υλικού	CO2
Χωρητικότητα	2Kg
Κατασβεστική ικανότητα	34B
Υλικό κατάσβεσης	CO2
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 μέχρι +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	216 bar
Πίεση δοκιμής	315 bar
Όγκος εξοπλισμού	2,67 L
Ύψος δοχείου	425-430 mm
Διάμετρος δοχείου	105±1% mm
Σπείρωμα λαιμού	25E
Υλικό δοχείου	34CrMo4
Υλικό κλείστρου	CuZn40Pb2
Βαλβίδα ασφαλείας	240-280 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	6,38 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	170x130x720 mm
Βαφή	RAL 3000
Συσκευασία	6 τμχ.



Ημ/νία Έκδοσης: 14/03/2025

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX : 28210 91644

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 193 00, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 570 09, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΟΔΟΣ Π', ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 716 01, ΤΗΛ/ FAX: 2810 333151

www.mobiakfire.com