

CODE: MBK13-050-CA1-BSI

ERP: 0135765

Πυροσβεστήρας 5Kg CO₂ (BSI KITEMARK) Διοξειδίου του Άνθρακα (CO₂)

Πυροσβεστήρας 5Kg CO₂ BSI KITEMARK με δοχείο αλουμινίου.

Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιήσεις	BSI, MED
Τύπος Πυροσβεστήρα	Φορητός
Τύπος Πίεσης	Εγκλωβισμένη Πίεση
Είδος Κατασβεστικού Υλικού	CO ₂
Χωρητικότητα	5Kg
Κατασβεστική ικανότητα	89B
Υλικό κατάσβεσης	Διοξείδιο του Άνθρακα
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30~+60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	174 bar
Πίεση δοκιμής	250 bar
Όγκος εξοπλισμού	7,5 L
Ύψος δοχείου	600 mm
Διάμετρος δοχείου	152 mm
Σπείρωμα λαιμού	M25x2
Υλικό δοχείου	AA6061
Υλικό κλείστρου	Hpb59-1
Βαλβίδα ασφαλείας	225±22,5 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	12,73 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	700x230x230 mm
Βαφή	RAL 3000



Ημ/νία Έκδοσης: 24/09/2024

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX : 28210 91644

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 193 00, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 570 09, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΟΔΟΣ Π', ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 716 01, ΤΗΛ/ FAX: 2810 333151

www.mobiakfire.com