

CODE: MBK15-ACE6-AOR

ERP: 0135121

## Πυροσβεστήρας Οροφής 6Kg Ξηράς Σκόνης Οροφής

Πυροσβεστήρας Οροφής Ξηράς Σκόνης **6Kg** ABC 40% Πιστοποιημένος κατά CE

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Πιστοποιήσεις              | CE                 |
| Τύπος Πυροσβεστήρα         | Οροφής             |
| Τύπος Πίεσης               | Εγκλωβισμένη Πίεση |
| Είδος Κατασβεστικού Υλικού | Σκόνη              |
| Χωρητικότητα               | 6Kg                |
| Κατασβεστική ικανότητα     | ABC                |
| Υλικό κατάσβεσης           | ABC 40%            |
| Θερμοκρασία λειτουργίας    | -30 μέχρι +60 °C   |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση | 18 bar             |
| Πίεση δοκιμής              | 26 bar             |
| Όγκος εξοπλισμού           | 8,1 L              |
| Ύψος δοχείου               | 288 ± 2 mm         |
| Διάμετρος δοχείου          | 213 ± 1,5 mm       |
| Σπείρωμα λαιμού            | 30 x 1.5 mm        |
| Υλικό δοχείου              | DC01 (St12)        |
| Υλικό κλείστρου            | CuZn40Pb2          |
| Βαλβίδα ασφαλείας          | 21-26 bar          |
| Προσεγγ. μεικτό βάρος      | 10,2 kg            |
| Προσεγγ. διαστάσεις        | 460x240 mm         |
| Βαφή                       | RAL 3000           |

CE

Ημ/νία Έκδοσης: 24/09/2024

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 91644

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 193 00, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 570 09, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΟΔΟΣ Π', ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 716 01, ΤΗΛ/ FAX: 2810 333151

[www.mobiakfire.com](http://www.mobiakfire.com)